西雅图消防局

220 3rd Avenue South
Seattle, WA 98104-2608 电子邮件：permits@seattle.gov

用于户外用餐和活动的帐篷和加热器：西雅图消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和许可证指南 v12272024

帐篷着火或倒塌将可能带来危险。因此，防火与建筑准则对大型帐篷的使用做出了相关规定。加热器也可能存在风险，无论其热源是丙烷/液化石油气 (LPG)、柴油还是电力。本文件概述了准则要求，以及冠状病毒病疫情及恢复期间实施的特殊精简许可程序和规则。

帐篷

在下列情况下，您需要获得西雅图消防局 (SFD) 的许可证，以使用临时帐篷、挑篷或气承式结构：

- 结构面积超过 400 平方英尺，且有一个或多个围墙；或者
- 结构面积超过 700 平方英尺，不带围墙（仅带有顶篷的挑篷）。
- 您有两个或两个以上仅带顶篷的小帐篷，并排放置，间距小于 12 英尺，且总面积超过 700 平方英尺。

为符合防火准则中的安全规定，许可证中列有必须遵守的有关帐篷材料和安装的条件。许可证有效期为 28 天。如果您的帐篷达到或超过上述尺寸限制，并且使用时间将超过 28 天，在收到 SFD 临时帐篷许可证后，您可拨打 206-684-8850 联系西雅图建设和检查局 (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) 以申请许可证。遮篷也应获得 SDCI 许可证，SFD 不负责处理该事宜。

确保您的帐篷可获得消防局局长的批准如果您准备购买的帐篷面积超过 400 平方英尺，请确保帐篷符合防火准则中的阻燃标准（参见最后一页许可条件 8）。您应承担根据行业标准和/或制造商安装说明正确安装帐篷的责任和义务。持续冰雪天气期间不应使用临时帐篷，除非帐篷设计满足西雅图建筑准则规定的完全结构承载要求。持续冰雪天气、大风天气应撤除较小的帐篷。通过信誉良好的帐篷出租公司租借的帐篷应符合防火准则标准，且帐篷公司应承担正确安装的责任。

我是否应选择没有围墙的帐篷？由于通风原因，疫情期间，政府限制措施有时要求无围墙、一面围墙、两面围墙或更多面围墙。在购买或租用帐篷时，您可能需要考虑到这点，因为目前还不清楚未来的变化是否会导致恢复这些限制措施。

此外，配有围墙和未配有围墙帐篷的选择也会受到防火准则影响：如果帐篷没有围墙，则只需要一张 SFD 许可证，条件是帐篷面积超过 700 平方英尺，或帐篷以小于 12 英尺的间距并排放置，且总面积超过 700 平方英尺。然而，如果您的帐篷加有围墙，面积较小的帐篷也需要获得 SFD 许可证。如果帐篷有围墙且面积在 400 平方英尺以上，您需要获得许可证。

帐篷与建筑物的间距最小是多少？举例而言，覆盖路边餐桌的帐篷 SFD 通常要求帐篷和建筑物之间至少有 12 英尺的间隔。

临时帐篷的全部许可条件是什么？请参见最后一页。

户外供热及照明

使用丙烷 (LPG) 和柴油加热器需要获得许可证，不可在帐篷内使用油箱。这意味着可以在距离帐篷 10 英尺的地方使用“蘑菇”加热器，但帐篷内禁止使用。在帐篷下方从外至内吹送空气的“火蜥蜴”式加热器可以使用，帐篷出租公司通常可提供此类加热器。油箱必须距离帐篷和出口至少 10 英尺，且必须配备 3A 40BC 灭火器。

用于户外用餐和活动的帐篷和加热器：西雅图消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和许可证指南

如果您通过帐篷出租公司租用 LPG/丙烷或柴油加热器，此类公司通常持有所需的 SFD 丙烷/柴油加热器许可证，您无需额外申请许可证。帐篷出租公司还应提供所需的灭火器。如果您要自行购买 LPG/丙烷或柴油加热器，则需要申请 SFD 许可证。

SFD 发放临时丙烷/LPG 取暖许可证（许可证编号 8207）和柴油许可证（许可证编号 1102），以满足您不同的取暖需求。

电加热器和电子照明设施在帐篷内外均可使用，无需向 SFD 申请单独许可证。但是，必须将其插入经认可的电源插座。

如需了解更多信息，请联系 SFD 许可部，电子邮件：permits@seattle.gov。可提供口译服务。您可随时提出请求，与和您语言相通的人员通话——只需告知我们所需的语言和您的电话。

许可条件：SFD 临时帐篷许可证

1. 整个帐篷周边必须有 12 英尺宽的“清空区”。帐篷周边 20 英尺内不得停车。（帐篷周边包括用来支撑结构的桩。“清空区”应从最远的桩向外测量。）当地形是限制因素时，SFD 的代表可以免除或修改距离要求，豁免可以在许可证所附的平面图上注明。如果许可证要求是由两个或两个以上的仅带顶篷的小帐篷触发的，这些帐篷并排放置，相距小于 12 英尺，并且它们的总面积大于 700 平方英尺，则“清空区”适用于允许的仅带顶篷的帐篷组之间的空间。（2021 年《西雅图消防规范 (SFC)》第 3103.8.1、3103.8.2 和 3103.8.6 条）。
2. 应设置 20 英尺宽的“消防部门通道”以进入帐篷结构。（2021 年 SFC 第 503.2.1 条）
3. 出口/通道的最小数量和最小宽度应符合下表所列要求。帐篷内通往出口的最大行程应为 100 英尺。（2021 年 SFC 第 3103.12 条）

使用承载量	出口最小数量	每个出口的最小宽度
10 至 199	2	72
200 至 499	3	72
500 至 999	4	96
1,000 至 1,999	5	120
2,000 至 2,999	6	120
超过 3,000	7	120

4. 每个出口均需配有点亮的“出口”标志，字体高度至少为 5 英吋。（2021 年 SFC 第 3103.12.6 条、第 1013.6.1 条）。
5. 每 3,000 平方英尺的帐篷面积需配有一个 2A 或以上级别的灭火器。每个灭火器的位置均需用标志进行标示，标志应清晰可见。帐篷内通往任何一个灭火器的最大行程应为 50 英尺。（2021 年 SFC 第 3107.9 条）。
6. 帐篷内的车辆均需将油箱放空，将电池线断连 — 请参阅完整的许可条件以了解具体规格。（2021 年 SFC 第 3107.15.1 条、第 3107.15.2.1 条）
7. 张贴“禁止吸烟”标志，标志应在整个帐篷/挑篷区域易于看到，并强制执行此政策。（2021 年 SFC 第 3107.3 条）
8. 内外场地不应出现可燃垃圾。任何垃圾均应以经批准的方式清理储存。（2021 年 SFC 第 3107.18 和 3107.19 条）。
9. 未经消防局事先批准，帐篷内不可使用明火设备，不可出现明火实例。（2021 年 SFC 第 3107.4 条）
10. 帐篷侧墙垂幕和顶篷应使用阻燃材料。（2021 年 SFC 第 3104.2 条）

11. 本许可证未能涵盖的任何意外状况，若可能构成火灾风险，或可能促使火灾迅速蔓延，或可能延误、干扰人群迅速从帐篷中撤离，均应马上终止或纠正。（2021 年 SFC 第 105.3 条）
12. 只有电加热设备可以在帐篷内使用。所有其他加热设备（例如，以丙烷、柴油、煤油为燃料的设备）均需在帐篷外使用，且需获得西雅图消防局发放的单独许可证。（2021 年 SFC 第 105.3 和 105.5 条）
13. 电加热器和其他电器应进行登记，且经由 UL、FM 或其他经认可的检测机构批准，并且应插入经认可的电源插座。（2021 年 SFC 第 603.9 条）
14. 应清晰标明线路，避免线缆造成绊倒危险（2021 年 SFC 第 105.3 条）
15. 为确保证件合法有效，该许可证和附件须张贴在占用场地/活动场地附近。（2021 年 SFC 第 105.3.5 条）
16. 对于零散座椅、折迭椅或类似座椅，数量超过 200 个的，应分组绑在一起，每组座椅数量不少于 3 个。（2021 年 SFC 第 1030.15 条）
17. 申请本许可证时应提供以下名为《结构稳定性证明 (LOSS)》的文件。（2021 年 SFC 第 3103.6 和 3103.9 条）。
18. 持续冰雪天气期间不应使用临时帐篷，除非帐篷设计满足西雅图建筑准则规定的完全结构承载要求。（2021 年 SFC 第 3103.9 条）