

西雅圖消防局

220 3rd Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 電郵: permits@seattle.gov



用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南 v12272024

帳篷著火或倒塌將可能帶來危險。因此，防火與建築準則對大型帳篷的使用做出了相關規定。加熱器也可能存在風險，無論其熱源是丙烷/液化石油氣 (LPG)、柴油還是電力。本文件概述了準則要求，以及冠狀病毒病疫情及恢復期間實施的特殊精簡許可程序和規則。

帳篷

在下列情況下，您需要獲得西雅圖消防局 (SFD) 的許可證，以使用臨時帳篷、挑篷或氣承式結構：

- 結構面積超過 400 平方英尺，且有一個或多個圍牆；或者
- 結構面積超過 700 平方英尺，不帶圍牆（僅帶有頂篷的挑篷）。
- 您有兩個或兩個以上僅帶頂篷的小帳篷，並排放置，間距小於 12 英尺，且總面積超過 700 平方英尺。

為符合防火準則中的安全規定，許可證中列有必須遵守的有關帳篷材料和安裝的條件。許可證有效期為 28 天。如果您的帳篷達到或超過上述尺寸限制，並且使用時間將超過 28 天，在收到 SFD 臨時帳篷許可證後，您可撥打 206-684-8850 聯絡西雅圖建設和檢查局 (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) 以申請許可證。遮篷也應獲得 SDCI 許可證，SFD 不負責處理該事宜。

確保您的帳篷可獲得消防局局長的批准如果您準備購買的帳篷面積超過 400 平方英尺，請確保帳篷符合防火準則中的阻燃標準（參見最後一頁許可條件 8）。您應承擔根據行業標準和/或製造商安裝說明正確安裝帳篷的責任和義務。持續冰雪天氣期間不應使用臨時帳篷，除非帳篷設計滿足西雅圖建築準則規定的完全結構承載要求。持續冰雪天氣、大風天氣應撤除較小的帳篷。透過信譽良好的帳篷出租公司租借的帳篷應符合防火準則標準，且帳篷公司應承擔正確安裝的責任。

我是否應選擇沒有圍牆的帳篷？由於通風原因，疫情期間，政府限制措施有時要求無圍牆、一面圍牆、兩面圍牆或更多面圍牆。在購買或租用帳篷時，您可能需要考慮到這點，因為目前還不清楚未來的變化是否會導致恢復這些限制措施。

此外，配有圍牆和未配有圍牆帳篷的選擇也會受到防火準則影響：如果帳篷沒有圍牆，則只需要一張 SFD 許可證，條件是帳篷面積超過 700 平方英尺，或帳篷以小於 12 英尺的間距並排放置，且總面積超過 700 平方英尺。然而，如果您的帳篷加有圍牆，面積較小的帳篷也需要獲得 SFD 許可證。如果帳篷有圍牆且面積在 400 平方英尺以上，您需要獲得許可證。

帳篷與建築物的間距最小是多少？舉例而言，**覆蓋路邊餐桌的帳篷** SFD 通常要求帳篷和建築物之間至少有 12 英尺的間隔。

臨時帳篷的全部許可條件是什麼？請參見最後一頁。

戶外供熱及照明

使用丙烷 (LPG) 和柴油加熱器需要獲得許可證，不可在帳篷內使用油箱。這意味著可以在距離帳篷 10 英尺的地方使用「蘑菇」加熱器，但帳篷內禁止使用。在帳篷下方從外至內吹送空氣的「火蜥蜴」式加熱器可以使用，帳篷出租公司通常可提供此類加熱器。油箱必須距離帳篷和出口至少 10 英尺，且必須配備 3A 40BC 滅火器。

用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南

如果您透過帳篷出租公司租用 LPG/丙烷或柴油加熱器，此類公司通常持有所需的 SFD 丙烷/柴油加熱器許可證，您無需額外申請許可證。帳篷出租公司還應提供所需的滅火器。如果您要自行購買 LPG/丙烷或柴油加熱器，則需要申請 SFD 許可證。

SFD 發放臨時丙烷/LPG 取暖許可證（許可證編號 8207）和柴油許可證（許可證編號 1102），以滿足您不同的取暖需求。

電加熱器和電子照明設施在帳篷內外均可使用，無需向 SFD 申請單獨許可證。但是，必須將其插入經認可的電源插座。

如需瞭解更多資訊，請聯絡 SFD 許可部，電郵：permits@seattle.gov。可提供口譯服務。您可隨時提出請求，與和您語言相通的人員通話——只需告知我們所需的語言和您的電話。

許可條件：SFD 臨時帳篷許可證

1. 整個帳篷周邊必須有 12 英尺寬的「清空區」。帳篷周邊 20 英尺內不得停車。（帳篷周邊包括用來支撐結構的樁。「清空區」應從最遠的樁向外測量。）當地形是限制因素時，SFD 的代表可以免除或修改距離要求，豁免可以在許可證所附的平面圖上註明。如果許可證要求是由兩個或兩個以上的僅帶頂篷的小帳篷觸發的，這些帳篷並排放置，相距小於 12 英尺，並且它們的總面積大於 700 平方英尺，則「清空區」適用於允許的僅帶頂篷的帳篷組之間的空間。（2021 年《西雅圖消防規範 (SFC)》第 3103.8.1 條、3103.8.2 條和 3103.8.6 條）。
2. 應設置 20 英尺寬的「消防部門通道」以進入帳篷結構。（2021 年 SFC 第 503.2.1 條）
3. 出口/通道的最小數量和最小寬度應符合下表所列要求。帳篷內通往出口的最大行程應為 100 英尺。（2021 年 SFC 第 3103.12 條）

使用承載量	出口最小數量	每個出口的最小寬度
10 至 199	2	72
200 至 499	3	72
500 至 999	4	96
1,000 至 1,999	5	120
2,000 至 2,999	6	120
超過 3,000	7	120

4. 每個出口均需配有點亮的「出口」標誌，字體高度至少為 5 英寸。（2021 年 SFC 第 3103.12.6 條、第 1013.6.1 條）。
5. 每 3,000 平方英尺的帳篷面積需配有一個 2A 或以上級別的滅火器。每個滅火器的位置均需用標誌進行標示，標誌應清晰可見。帳篷內通往任何一個滅火器的最大行程應為 50 英尺。（2021 年 SFC 第 3107.9 條）。
6. 帳篷內的車輛均需將油箱放空，將電池線斷連 — 請參閱完整許可證條件以瞭解規範。（2021 年 SFC 第 3107.15.1 條、第 3107.15.2.1 條）
7. 張貼「禁止吸菸」標誌，標誌應在整個帳篷/挑篷區域易於看到，並強制執行此政策。（2021 年 SFC 第 3107.3 條）
8. 內外場地不應出現可燃垃圾。任何垃圾均應以經批准的方式清理儲存。（2021 年 SFC 第 3107.18 和 3107.19 條）。
9. 未經消防局事先批准，帳篷內不可使用明火設備，不可出現明火實例。（2021 年 SFC 第 3107.4 條）

用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南

10. 帳篷側牆垂幕和頂篷應使用阻燃材料。（2021 年 SFC 第 3104.2 條）
11. 本許可證未能涵蓋的任何意外狀況，若可能構成火災風險，或可能促使火災迅速蔓延，或可能延誤、干擾人群迅速從帳篷中撤離，均應馬上終止或糾正。（2021 年 SFC 第 105.3 條）
12. 只有電加熱設備可以在帳篷內使用。所有其他加熱設備（例如，以丙烷、柴油、煤油為燃料的設備）均需在帳篷外使用，且需獲得西雅圖消防局發放的單獨許可證。（2021 年 SFC 第 105.3 和 105.5 條）
13. 電加熱器和其他電器應進行登記，且經由 UL、FM 或其他經認可的檢測機構批准，並且應插入經認可的電源插座。（2021 年 SFC 第 603.9 條）
14. 應清晰標明線路，避免線纜造成絆倒危險（2021 年 SFC 第 105.3 條）
15. 為確保證件合法有效，該許可證和附件須張貼在佔用場地/活動場地附近。（2021 年 SFC 第 105.3.5 條）
16. 對於零散座椅、折疊椅或類似座椅，數量超過 200 個的，應分組綁在一起，每組座椅數量不少於 3 個。（2021 年 SFC 第 1030.15 條）
17. 申請本許可證時應提供以下名為《結構穩定性證明 (LOSS)》的文件。（2021 年 SFC 第 3103.6 和 3103.9 條）。
18. 持續冰雪天氣期間不應使用臨時帳篷，除非帳篷設計滿足西雅圖建築準則規定的完全結構承載要求。（2021 年 SFC 第 3103.9 條）